

巴彦县洼兴镇生活污水处理厂

2021 年第四季度环境行为报告书

一、企业概况

哈尔滨优士优水处理工程有限公司于 2019 年 3 月份开工建设巴彦县洼兴镇生活污水处理厂，现由哈尔滨天河环保有限公司运营。巴彦县洼兴镇生活污水处理厂位于巴彦县洼兴镇镇区东南侧，主要处理巴彦县洼兴镇生活污水。巴彦县洼兴镇生活污水处理厂工程设计日处理能力为 500m³，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准要求。污水处理工艺：接触氧化法，工艺流程为污水—机械格栅及污水提升泵—生化池—二沉池—深度处理及消毒。污泥工艺流程为：生化池—污泥储池—污泥脱水—巴彦县洼兴镇生活垃圾站—巴彦县垃圾填埋场，采用次氯酸钠消毒方式。

二、企业基本信息情况

单位名称	哈尔滨天河环保有限公司		
统一社会信用代码	91230102MA1BEPE370(1-1)		
单位地址	巴彦县洼兴镇镇区东南侧	中心经度坐标	127.49°
法人代表	阮航	中心纬度坐标	46.35°
所属行业	城镇污水处理厂	厂区面积	3537 m ²
设计处理量	500m ³ /d	废水排放口数	1个
运营开始时间	2019年8月	负责人	阮树明
处理工艺	生化法	联系电话	13384501819

三、第四季度企业设施运行及污染物排放情况

项号	参数	日平均浓度限值	
		进水	出水
1	化学需氧量 (COD _{Cr})	286	38
2	悬浮物 SS	127	7

3	氨氮（以 N 计）	32.1	1.58
4	总氮（以 N 计）	46.1	9.98
5	总磷	3.53	0.42

哈尔滨天河环保有限公司 2021 年第四季度运行 92 天，处理污水

4.476 万 m³，污泥产生量 2.13m³。

四、企业污染设施建设和运行情况

巴彦县洼兴镇生活污水处理厂目前污染防治设施运行正常。

五、企业突发环境事件应急预案

在编制的《突发事件应急预案》中全面分析本单位各个生产环节中存在的危险因素，确定可能发生的事故类型和危害程度，编制《风险评估报告》，根据危险源和危害程度，制定相应的防止措施。

全面分析公司人员层次结构，客观评价本公司应急能力，建立完善的应急体系和应急处置方案，细化各种应急情况下的应急措施，定期进行预案培训和演练。

本预案已通过巴彦县环境保护局备案。

六、企业环境信息公开情况

已公示

哈尔滨天河环保有限公司

2022 年 12 月 8 日

